

25.325.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.1201 (221-201)

Tanımı 15 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm
Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2018	52,00	7,85	3,93
2022-2	320,15	25,63	12,82
2017	37,30	6,85	3,43
2019	68,58	11,71	5,86
2022-3	327,84	33,31	16,66
2006	0,00	0,00	0,00
2021	109,20	16,80	8,40
2004	0,00	0,00	0,00
2015	33,90	5,00	2,50
2014	33,30	4,50	2,25
2011	0,00	0,00	0,00
2013	27,70	4,05	2,03
2022-1	193,13	25,63	12,82
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	580,63	84,38	42,19
2020	87,70	13,78	6,89
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	405,38	51,63	25,82
2016	35,30	6,35	3,18
2009	0,00	0,00	0,00

25.325.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.