

## 25.325.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.1302 (221-402)

**Tanımı** 20 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø=65'den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2016	109,00	6,65	3,33
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	136,00	8,20	4,10
2021	277,35	23,76	11,88
2011	0,00	0,00	0,00
2017	115,00	7,15	3,58
2019	178,88	16,58	8,29
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	133,00	5,20	2,60
2020	222,35	19,48	9,74
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	794,95	36,25	18,13
2013	160,80	4,20	2,10
2022-1	495,00	36,25	18,13
2003	0,00	0,00	0,00
2014	179,00	4,65	2,33
2022-3	805,83	47,13	23,57
2023-2	1872,50	118,75	59,38
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	1325,50	73,00	36,50

## 25.325.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.