

## 25.325.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.1309 (221-409)

**Tanımı** 100 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø=65'den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	1440,00	8,20	4,10
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1070,00	9,15	4,58
2022-2	6151,99	103,75	51,88
2013	1293,00	7,45	3,73
2017	905,00	12,60	6,30
2023-2	14318,75	343,75	171,88
2021	2162,50	67,98	33,99
2016	861,00	11,70	5,85
2018	1070,00	14,50	7,25
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	21529,75	567,25	283,63
2023-1	10189,13	209,13	104,57
2022-1	4053,75	103,75	51,88
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	6183,11	134,88	67,44
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	1731,33	55,71	27,86
2019	1387,89	47,40	23,70

## 25.325.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.