

25.325.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.1309 (221-409)

Tanımı 100 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø=65'den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1293,00	7,45	3,73
2005	0,00	0,00	0,00
2018	1070,00	14,50	7,25
2004	0,00	0,00	0,00
2017	905,00	12,60	6,30
2019	1387,89	47,40	23,70
2006	0,00	0,00	0,00
2021	2162,50	67,98	33,99
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	4053,75	103,75	51,88
2022-2	6151,99	103,75	51,88
2022-3	6183,11	134,88	67,44
2007	0,00	0,00	0,00
2020	1731,33	55,71	27,86
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	14318,75	343,75	171,88
2016	861,00	11,70	5,85
2014	1440,00	8,20	4,10
2003	0,00	0,00	0,00
2015	1070,00	9,15	4,58
2023-1	10189,13	209,13	104,57

25.325.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.