

25.325.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.1401 (221-601)

Tanımı 15 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için, gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	144,78	17,46	8,73
2017	83,50	5,80	2,90
2012	0,00	0,00	0,00
2019	119,23	14,88	7,44
2006	0,00	0,00	0,00
2021	180,46	21,31	10,65
2010	0,00	0,00	0,00
2015	85,50	4,20	2,10
2014	85,00	3,75	1,88
2023-2	1118,75	106,25	53,13
2013	76,40	3,40	1,70
2018	86,00	6,65	3,33
2022-2	513,88	32,51	16,26
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	523,61	42,25	21,13
2022-1	306,26	32,51	16,26
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	79,00	5,35	2,68
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	787,94	65,44	32,72

25.325.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.