

25.325.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.2102 (227-202)

Tanımı 20 Ø mm (3/4"), Pirinç pres döküm vidalı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için)
(TS EN 1074-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	22,30	6,05	3,03
2010	0,00	0,00	0,00
2020	34,03	11,06	5,53
2004	0,00	0,00	0,00
2019	28,89	9,43	4,72
2022-2	97,35	20,63	10,32
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	17,30	5,25	2,63
2006	0,00	0,00	0,00
2021	42,23	13,51	6,75
2013	10,45	3,05	1,53
2009	0,00	0,00	0,00
2014	12,10	3,40	1,70
2015	12,50	3,80	1,90
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	212,51	68,76	34,38
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	69,00	20,63	10,32
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	103,55	26,83	13,42
2016	14,90	4,85	2,43
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	149,10	41,60	20,80

25.325.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.