

25.325.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3201 (228-401)

Tanımı 15 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	84,00	6,85	3,43
2022-2	637,63	25,63	12,82
2022-1	309,38	25,63	12,82
2013	64,30	4,05	2,03
2016	83,50	6,35	3,18
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	911,88	84,38	42,19
2020	163,59	13,78	6,89
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	645,31	33,31	16,66
2010	0,00	0,00	0,00
2024	1050,50	139,25	69,63
2021	204,06	16,80	8,40
2019	139,76	11,71	5,86
2023-1	664,13	51,63	25,82
2012	0,00	0,00	0,00
2015	75,00	5,00	2,50
2014	74,00	4,50	2,25
2018	102,00	7,85	3,93

25.325.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.