

25.325.3305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3305 (228-605)

Tanımı 40 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2019	183,60	22,16	11,08
2014	115,00	5,85	2,93
2015	101,00	6,50	3,25
2017	109,00	8,95	4,48
2020	211,69	26,04	13,02
2021	263,83	31,76	15,88
2009	0,00	0,00	0,00
2013	108,90	5,30	2,65
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	672,88	48,46	24,23
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	415,96	48,46	24,23
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	687,40	62,99	31,50
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	1128,85	97,60	48,80
2004	0,00	0,00	0,00
2018	129,00	10,30	5,15
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	1294,44	159,44	79,72
2016	113,00	8,30	4,15

25.325.3305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.