

## 25.327.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.327.1102 (229-102)

**Tanımı** 20 Ø mm (3/4"), Emniyet ventili, Piriç, yaylı tip, vidalı, PN 16

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	56,76	9,43	4,72
2010	0,00	0,00	0,00
2020	61,70	11,06	5,53
2021	76,81	13,51	6,75
2015	25,60	3,90	1,95
2014	18,40	3,50	1,75
2005	0,00	0,00	0,00
2013	16,40	3,15	1,58
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	131,88	20,63	10,32
2017	37,70	5,40	2,70
2022-3	474,39	26,83	13,42
2009	0,00	0,00	0,00
2018	51,50	6,20	3,10
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	468,19	20,63	10,32
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	697,51	68,76	34,38
2016	28,90	5,00	2,50
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	490,35	41,60	20,80

## 25.327.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Ölçü Adet)  
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmiş olup, subap, yuvası mili paslanmaz malzemedен ve tutukluk yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapıp işler halde teslimi.

## 25.327.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.