

## 25.330.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.330.1102 (219-302)

**Tanımı** 50 Ø mm, Borulu tip genişleme parçası: 100 mm uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	153,00	15,90	7,95
2014	200,00	10,30	5,15
2015	141,00	11,50	5,75
2013	189,70	9,30	4,65
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	244,04	33,70	16,85
2012	0,00	0,00	0,00
2021	403,29	48,33	24,16
2016	145,00	14,70	7,35
2004	0,00	0,00	0,00
2018	190,00	18,30	9,15
2023-2	2613,75	243,75	121,88
2007	0,00	0,00	0,00
2020	323,58	39,61	19,81
2022-2	1098,81	73,75	36,88
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	742,50	73,75	36,88
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	1120,94	95,88	47,94
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	1841,13	148,63	74,32

## 25.330.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

**GENLEŐME PARÇALARI (Kompansatörler):** Eksenel tip (Körüklü) (Ölçü: Adet)  
Onaylı projesinde belirtilen, işletme basınçları, sıcaklıkları, ölçüleri, malzeme cinsi, uzama miktarı gibi bilgileri ile seçilecek, körüğü basınç ve sıcaklığa tabi olarak paslanmaz çelikten imal edilmiş veya gövdesi pik döküm borulu kompansatörün montajının yapılması, çalışır halde teslimi.

## 25.330.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.