

25.330.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.330.1405 (219-805)
Tanımı	40 Ø mm, Körüklü eksenel tip genişleme parçası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	163,00	3,85	1,93
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	197,00	6,85	3,43
2017	187,00	5,95	2,98
2013	154,40	3,50	1,75
2021	322,66	33,59	16,80
2022-2	950,50	51,25	25,63
2010	0,00	0,00	0,00
2015	172,00	4,30	2,15
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	596,25	51,25	25,63
2016	174,00	5,50	2,75
2003	0,00	0,00	0,00
2020	258,79	27,53	13,77
2019	224,53	23,43	11,72
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	965,88	66,63	33,32
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	2435,00	168,75	84,38
2023-1	1722,00	103,25	51,63
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

25.330.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Körüklü eksenel tip genişleme parçası;

Buhar kızgın su ve kalorifer devrelerinde kullanılmak üzere, iki ucu dişli bağlantılı, laynerli, özel alaşımlı, paslanmaz çelikten, körüklü genişleme parçasının temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C-80 °C) PN-16, 30 mm genişlemeli.

25.330.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.