

25.330.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.2102 (219-1102)

Tanımı 32 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 30 mm genişlemeli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	337,00	19,40	9,70
2020	506,88	39,61	19,81
2014	292,00	12,60	6,30
2019	440,01	33,70	16,85
2013	242,60	11,45	5,73
2015	322,00	14,10	7,05
2018	382,00	22,30	11,15
2012	0,00	0,00	0,00
2016	326,00	18,00	9,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	1404,06	73,75	36,88
2005	0,00	0,00	0,00
2024	4246,00	402,25	201,13
2022-1	1078,75	73,75	36,88
2023-1	2344,88	148,63	74,32
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	632,41	48,33	24,16
2023-2	3318,75	243,75	121,88
2022-3	1426,19	95,88	47,94

25.330.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneği olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlayan tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.