

25.330.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.2103 (219-1103)

Tanımı 40 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 30 mm genişlemeli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	263,55	13,05	6,53
2004	0,00	0,00	0,00
2019	472,66	33,70	16,85
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1556,13	95,88	47,94
2014	317,00	14,40	7,20
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1534,00	73,75	36,88
2005	0,00	0,00	0,00
2021	679,33	48,33	24,16
2006	0,00	0,00	0,00
2015	334,00	16,10	8,05
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1158,75	73,75	36,88
2020	544,41	39,61	19,81
2023-2	3720,00	243,75	121,88
2017	351,00	22,10	11,05
2011	0,00	0,00	0,00
2018	414,00	25,40	12,70
2016	339,00	20,50	10,25
2023-1	2631,13	148,63	74,32
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

25.330.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlayan tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.