

25.330.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.2105 (219-1105)

Tanımı 65 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 30 mm genişlemeli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	420,00	28,10	14,05
2017	450,00	30,30	15,15
2022-2	2051,35	81,25	40,63
2013	342,25	17,95	8,98
2015	414,00	22,10	11,05
2004	0,00	0,00	0,00
2014	411,00	19,80	9,90
2022-3	2075,73	105,63	52,82
2018	530,00	34,70	17,35
2023-2	4958,75	268,75	134,38
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	3513,75	163,75	81,88
2022-1	1531,25	81,25	40,63
2021	878,00	53,24	26,62
2024	6306,00	443,50	221,75
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	703,44	43,63	21,82
2019	610,88	37,13	18,57

25.330.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneği olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.