

## 25.330.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.330.2107 (219-1107)

**Tanımı** 100 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 30 mm genişlemeli

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2018	734,00	44,40	22,20
2017	623,00	38,70	19,35
2021	1216,31	67,98	33,99
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	846,24	47,40	23,70
2011	0,00	0,00	0,00
2015	595,00	28,30	14,15
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	592,00	25,30	12,65
2013	493,05	23,00	11,50
2023-2	6803,75	343,75	171,88
2020	974,38	55,71	27,86
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	2116,25	103,75	51,88
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	4822,88	209,13	104,57
2022-3	2848,71	134,88	67,44
2022-2	2817,59	103,75	51,88
2016	603,00	36,00	18,00

## 25.330.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

## 25.330.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.