

25.330.2108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.2108 (219-1108)

Tanımı 125 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 30 mm genişlemeli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	745,00	44,20	22,10
2014	683,00	28,90	14,45
2016	696,00	41,10	20,55
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	878,00	51,00	25,50
2022-1	2716,88	129,38	64,69
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	3888,90	129,38	64,69
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	3927,71	168,19	84,10
2023-1	7028,25	260,75	130,38
2023-2	9903,13	428,13	214,07
2021	1530,39	84,78	42,39
2013	569,10	26,20	13,10
2020	1225,95	69,46	34,73
2015	687,00	32,30	16,15
2019	1064,75	59,11	29,56
2024	12550,25	706,50	353,25

25.330.2108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneği olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompensatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.