

25.330.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.2109 (219-1109)

Tanımı 150 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 30 mm genişlemeli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	3389,38	151,88	75,94
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	4702,16	151,88	75,94
2021	1887,70	99,51	49,76
2023-1	8497,38	306,13	153,07
2018	1080,00	57,00	28,50
2006	0,00	0,00	0,00
2017	885,00	49,70	24,85
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	1313,35	69,39	34,70
2016	826,00	46,20	23,10
2023-2	11971,88	503,13	251,57
2009	0,00	0,00	0,00
2013	676,55	29,50	14,75
2020	1512,10	81,55	40,78
2015	816,00	36,30	18,15
2010	0,00	0,00	0,00
2014	812,00	32,50	16,25
2022-3	4747,73	197,44	98,72
2024	15742,75	830,25	415,13

25.330.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlayan tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.