

25.330.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.330.2110 (219-1110)
Tanımı	200 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 30 mm genişmeli
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	849,70	35,95	17,98
2017	1210,00	61,00	30,50
2022-2	6362,96	159,38	79,69
2019	1875,69	72,81	36,41
2023-1	11488,75	321,25	160,63
2011	0,00	0,00	0,00
2024	22771,50	871,50	435,75
2022-1	4796,88	159,38	79,69
2020	2158,88	85,56	42,78
2023-2	16165,63	528,13	264,07
2015	1030,00	44,20	22,10
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	6410,78	207,19	103,60
2021	2696,08	104,43	52,22
2012	0,00	0,00	0,00
2014	1020,00	39,60	19,80
2016	1050,00	56,50	28,25
2018	1510,00	70,00	35,00

25.330.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.