

25.330.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.2111 (219-1111)

Tanımı 250 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 30 mm genişlemeli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2019	2574,96	76,24	38,12
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	1390,00	50,50	25,25
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1099,00	40,90	20,45
2021	3701,25	109,34	54,67
2012	0,00	0,00	0,00
2020	2963,13	89,60	44,80
2018	2020,00	80,00	40,00
2023-2	24553,13	553,13	276,57
2016	1410,00	64,50	32,25
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	10547,03	166,88	83,44
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	10597,09	216,94	108,47
2022-1	6654,38	166,88	83,44
2014	1320,00	45,00	22,50
2005	0,00	0,00	0,00
2017	1620,00	69,50	34,75
2023-1	17473,88	336,38	168,19
2009	0,00	0,00	0,00

25.330.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.