

## 25.330.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.330.2111 (219-1111)

**Tanımı** 250 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 30 mm genişlemeli

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	6654,38	166,88	83,44
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	10547,03	166,88	83,44
2023-1	17473,88	336,38	168,19
2021	3701,25	109,34	54,67
2014	1320,00	45,00	22,50
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	24553,13	553,13	276,57
2006	0,00	0,00	0,00
2017	1620,00	69,50	34,75
2016	1410,00	64,50	32,25
2022-3	10597,09	216,94	108,47
2018	2020,00	80,00	40,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	1390,00	50,50	25,25
2010	0,00	0,00	0,00
2019	2574,96	76,24	38,12
2020	2963,13	89,60	44,80
2024	34512,75	912,75	456,38
2013	1099,00	40,90	20,45

## 25.330.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

## 25.330.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.