

25.330.2112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.330.2112 (219-1112)
Tanımı	300 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 30 mm genişlemeli
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	2030,00	51,50	25,75
2015	2340,00	57,50	28,75
2013	1686,00	46,70	23,35
2011	0,00	0,00	0,00
2017	2900,00	79,50	39,75
2022-1	10086,88	174,38	87,19
2019	3738,48	79,66	39,83
2020	4301,25	93,61	46,81
2016	2590,00	73,50	36,75
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	39829,00	954,00	477,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	30478,13	578,13	289,07
2022-3	16039,19	226,69	113,35
2022-2	15986,88	174,38	87,19
2023-1	21701,50	351,50	175,75
2018	3250,00	91,50	45,75
2021	5373,80	114,25	57,13

25.330.2112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneği olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.