

25.330.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.2201 (219-1201)

Tanımı 25 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 60 mm genişlemeli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2015	388,00	11,00	5,50
2003	0,00	0,00	0,00
2013	273,25	8,95	4,48
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	1457,79	66,63	33,32
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	2399,50	103,25	51,63
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	4297,25	278,50	139,25
2010	0,00	0,00	0,00
2014	337,00	9,85	4,93
2021	700,86	33,59	16,80
2017	393,00	15,10	7,55
2018	464,00	17,30	8,65
2023-2	3383,75	168,75	84,38
2016	391,00	14,00	7,00
2020	561,35	27,53	13,77
2022-2	1442,41	51,25	25,63
2022-1	1153,75	51,25	25,63
2019	508,73	23,43	11,72

25.330.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneği olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.