

## 25.330.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.330.2201 (219-1201)

**Tanımı** 25 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 60 mm genişlemeli

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	388,00	11,00	5,50
2008	0,00	0,00	0,00
2019	508,73	23,43	11,72
2005	0,00	0,00	0,00
2017	393,00	15,10	7,55
2007	0,00	0,00	0,00
2021	700,86	33,59	16,80
2004	0,00	0,00	0,00
2013	273,25	8,95	4,48
2006	0,00	0,00	0,00
2020	561,35	27,53	13,77
2022-2	1442,41	51,25	25,63
2023-2	3383,75	168,75	84,38
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	1153,75	51,25	25,63
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1457,79	66,63	33,32
2016	391,00	14,00	7,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	2399,50	103,25	51,63
2018	464,00	17,30	8,65
2014	337,00	9,85	4,93

## 25.330.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlayan tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

## 25.330.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.