

## 25.330.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.330.2202 (219-1202)

**Tanımı** 32 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 60 mm genişmeli

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2019	555,46	33,70	16,85
2012	0,00	0,00	0,00
2020	613,55	39,61	19,81
2014	441,00	12,00	6,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	443,00	13,40	6,70
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	4017,50	243,75	121,88
2016	447,00	17,10	8,55
2004	0,00	0,00	0,00
2017	427,00	18,40	9,20
2013	383,25	10,90	5,45
2022-1	1258,75	73,75	36,88
2018	483,00	21,10	10,55
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	1592,84	95,88	47,94
2005	0,00	0,00	0,00
2021	765,75	48,33	24,16
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1570,71	73,75	36,88
2023-1	2843,63	148,63	74,32
2009	0,00	0,00	0,00

## 25.330.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

## 25.330.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.