

25.330.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.330.2204 (219-1204)
Tanımı	50 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 60 mm genişlemeli
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	505,00	19,70	9,85
2018	571,00	22,60	11,30
2013	450,80	11,70	5,85
2015	552,00	14,40	7,20
2022-1	1511,25	73,75	36,88
2023-2	5036,25	243,75	121,88
2006	0,00	0,00	0,00
2016	503,00	18,30	9,15
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	3571,13	148,63	74,32
2024	6393,50	402,25	201,13
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	2051,34	95,88	47,94
2022-2	2029,21	73,75	36,88
2020	738,40	39,61	19,81
2021	921,81	48,33	24,16
2014	550,00	12,90	6,45
2019	668,96	33,70	16,85

25.330.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneği olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.