

25.330.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.2206 (219-1206)

Tanımı 80 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 60 mm genişlemeli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	644,20	17,30	8,65
2010	0,00	0,00	0,00
2016	718,00	27,10	13,55
2014	786,00	19,10	9,55
2022-2	2671,21	88,75	44,38
2012	0,00	0,00	0,00
2020	1014,08	47,66	23,83
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	756,00	33,50	16,75
2011	0,00	0,00	0,00
2019	919,11	40,55	20,28
2017	686,00	29,20	14,60
2022-1	2088,75	88,75	44,38
2015	789,00	21,30	10,65
2022-3	2697,84	115,38	57,69
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	6802,50	293,75	146,88
2008	0,00	0,00	0,00
2021	1266,18	58,15	29,07
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	4827,63	178,88	89,44
2004	0,00	0,00	0,00

25.330.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.