

## 25.330.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.330.2208 (219-1208)

**Tanımı** 125 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 60 mm genişmeli

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	979,90	20,35	10,18
2008	0,00	0,00	0,00
2018	1130,00	39,20	19,60
2022-3	4515,39	168,19	84,10
2007	0,00	0,00	0,00
2019	1385,53	59,11	29,56
2017	1040,00	34,20	17,10
2021	1908,61	84,78	42,39
2022-2	4476,58	129,38	64,69
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	11383,13	428,13	214,07
2022-1	3266,88	129,38	64,69
2016	1090,00	31,80	15,90
2003	0,00	0,00	0,00
2020	1528,53	69,46	34,73
2014	1180,00	22,40	11,20
2004	0,00	0,00	0,00
2015	1190,00	25,00	12,50
2023-1	8085,75	260,75	130,38

## 25.330.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

## 25.330.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.