

25.330.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.2208 (219-1208)

Tanımı 125 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 60 mm genişlemeli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	1190,00	25,00	12,50
2007	0,00	0,00	0,00
2014	1180,00	22,40	11,20
2013	979,90	20,35	10,18
2022-1	3266,88	129,38	64,69
2022-2	4476,58	129,38	64,69
2022-3	4515,39	168,19	84,10
2021	1908,61	84,78	42,39
2016	1090,00	31,80	15,90
2012	0,00	0,00	0,00
2017	1040,00	34,20	17,10
2018	1130,00	39,20	19,60
2020	1528,53	69,46	34,73
2019	1385,53	59,11	29,56
2024	14406,50	706,50	353,25
2023-1	8085,75	260,75	130,38
2023-2	11383,13	428,13	214,07

25.330.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneği olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.