

25.330.2210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.330.2210 (219-1210)
Tanımı	200 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 60 mm genişlemeli
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	19228,13	528,13	264,07
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	13671,25	321,25	160,63
2011	0,00	0,00	0,00
2015	1760,00	34,60	17,30
2024	26121,50	871,50	435,75
2019	2345,81	72,81	36,41
2022-3	7620,16	207,19	103,60
2018	1870,00	54,50	27,25
2020	2585,86	85,56	42,78
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	7572,35	159,38	79,69
2021	3229,80	104,43	52,22
2010	0,00	0,00	0,00
2014	1800,00	31,00	15,50
2013	1457,00	28,10	14,05
2008	0,00	0,00	0,00
2016	1770,00	44,00	22,00
2017	1690,00	47,30	23,65
2022-1	5646,88	159,38	79,69

25.330.2210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.