

25.330.2211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.2211 (219-1211)

Tanımı 250 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksinel tip genişleme parçası (kompansatör), 60 mm genişlemeli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1750,00	31,90	15,95
2017	2330,00	54,00	27,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	2520,00	62,00	31,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	3330,63	76,24	38,12
2021	4584,13	109,34	54,67
2008	0,00	0,00	0,00
2015	2420,00	39,20	19,60
2022-3	12617,16	216,94	108,47
2023-2	30953,13	553,13	276,57
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	12567,10	166,88	83,44
2014	2160,00	35,10	17,55
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	8166,88	166,88	83,44
2020	3669,43	89,60	44,80
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	2440,00	49,80	24,90
2023-1	22048,88	336,38	168,19
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

25.330.2211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.