

25.330.2301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.2301 (219-1301)

Tanımı 25 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 90 mm genişmeli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2020	622,91	27,53	13,77
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	564,69	23,43	11,72
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	3496,25	168,75	84,38
2015	446,00	9,00	4,50
2022-1	1228,75	51,25	25,63
2018	480,00	14,20	7,10
2013	400,20	7,30	3,65
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	385,00	12,40	6,20
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	777,81	33,59	16,80
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1448,39	51,25	25,63
2014	445,00	8,05	4,03
2023-1	2479,50	103,25	51,63
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	1463,76	66,63	33,32
2016	449,00	11,50	5,75

25.330.2301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlayan tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.