

## 25.330.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.330.2302 (219-1302)

**Tanımı** 32 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 90 mm genişlemeli

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	423,00	14,30	7,15
2016	494,00	13,30	6,65
2019	600,55	33,70	16,85
2013	488,10	8,45	4,23
2011	0,00	0,00	0,00
2024	5071,00	402,25	201,13
2022-3	1604,39	95,88	47,94
2021	827,75	48,33	24,16
2020	663,15	39,61	19,81
2018	528,00	16,40	8,20
2022-2	1582,26	73,75	36,88
2014	489,00	9,30	4,65
2022-1	1307,50	73,75	36,88
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	2713,63	148,63	74,32
2015	491,00	10,40	5,20
2023-2	3835,00	243,75	121,88

## 25.330.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneği olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlayan tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

## 25.330.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.