

## 25.330.2306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.330.2306 (219-1306)

**Tanımı** 80 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 90 mm genişlemeli

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	1049,75	40,55	20,28
2021	1445,81	58,15	29,07
2017	772,00	26,70	13,35
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	1040,00	17,40	8,70
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	6968,75	293,75	146,88
2015	1050,00	19,50	9,75
2022-2	2737,00	88,75	44,38
2020	1157,79	47,66	23,83
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	2288,75	88,75	44,38
2022-3	2763,63	115,38	57,69
2013	1038,00	15,75	7,88
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	4946,38	178,88	89,44
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	873,00	30,60	15,30
2016	901,00	24,80	12,40

## 25.330.2306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

## 25.330.2306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.