

25.330.2306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.2306 (219-1306)

Tanımı 80 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 90 mm genişlemeli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1445,81	58,15	29,07
2023-1	4946,38	178,88	89,44
2024	8828,50	484,75	242,38
2008	0,00	0,00	0,00
2014	1040,00	17,40	8,70
2011	0,00	0,00	0,00
2013	1038,00	15,75	7,88
2022-2	2737,00	88,75	44,38
2023-2	6968,75	293,75	146,88
2020	1157,79	47,66	23,83
2018	873,00	30,60	15,30
2022-1	2288,75	88,75	44,38
2022-3	2763,63	115,38	57,69
2015	1050,00	19,50	9,75
2016	901,00	24,80	12,40
2019	1049,75	40,55	20,28
2017	772,00	26,70	13,35

25.330.2306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.