

25.330.2307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.2307 (219-1307)

Tanımı 100 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 90 mm genişlemeli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	1362,00	17,05	8,53
2017	852,00	28,80	14,40
2014	1370,00	18,80	9,40
2019	1253,79	47,40	23,70
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	3373,23	103,75	51,88
2021	1726,76	67,98	33,99
2023-1	6095,38	209,13	104,57
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	2841,25	103,75	51,88
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	10869,75	567,25	283,63
2009	0,00	0,00	0,00
2020	1382,74	55,71	27,86
2018	1040,00	33,00	16,50
2015	1160,00	21,00	10,50
2022-3	3404,35	134,88	67,44
2016	995,00	26,70	13,35
2023-2	8585,00	343,75	171,88

25.330.2307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompensatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.