

25.330.2308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.2308 (219-1308)

Tanımı 125 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 90 mm genişlemeli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1622,00	19,40	9,70
2008	0,00	0,00	0,00
2019	1598,99	59,11	29,56
2018	1250,00	37,50	18,75
2004	0,00	0,00	0,00
2017	1020,00	32,70	16,35
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	4576,95	129,38	64,69
2011	0,00	0,00	0,00
2021	2202,11	84,78	42,39
2014	1630,00	21,40	10,70
2022-3	4615,76	168,19	84,10
2023-2	11636,88	428,13	214,07
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	3704,38	129,38	64,69
2020	1763,33	69,46	34,73
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1380,00	23,90	11,95
2016	1190,00	30,40	15,20
2023-1	8267,00	260,75	130,38
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

25.330.2308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlayan tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompensatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.