

25.330.2309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.2309 (219-1309)

Tanımı 150 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 90 mm genişlemeli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	1220,00	36,80	18,40
2007	0,00	0,00	0,00
2020	2103,48	81,55	40,78
2013	1946,00	21,85	10,93
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1907,50	69,39	34,70
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1650,00	26,90	13,45
2014	1950,00	24,10	12,05
2021	2626,93	99,51	49,76
2010	0,00	0,00	0,00
2016	1420,00	34,20	17,10
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	4501,88	151,88	75,94
2022-3	5559,53	197,44	98,72
2004	0,00	0,00	0,00
2018	1440,00	42,20	21,10
2023-1	9958,63	306,13	153,07
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	14028,13	503,13	251,57
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	5513,96	151,88	75,94
2009	0,00	0,00	0,00

25.330.2309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.