

25.330.2310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.2310 (219-1310)

Tanımı 200 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 90 mm genişmeli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	2390,00	29,50	14,75
2017	1740,00	45,00	22,50
2012	0,00	0,00	0,00
2021	3735,16	104,43	52,22
2024	27484,00	871,50	435,75
2013	2335,00	26,80	13,40
2015	2020,00	32,90	16,45
2022-1	6284,38	159,38	79,69
2016	2030,00	41,80	20,90
2023-1	13421,25	321,25	160,63
2011	0,00	0,00	0,00
2018	2060,00	52,00	26,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	7437,11	159,38	79,69
2022-3	7484,93	207,19	103,60
2007	0,00	0,00	0,00
2019	2713,34	72,81	36,41
2023-2	18878,13	528,13	264,07
2010	0,00	0,00	0,00
2020	2990,15	85,56	42,78

25.330.2310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.