

## 25.330.2310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.330.2310 (219-1310)

**Tanımı** 200 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 90 mm genişlemeli

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2020	2990,15	85,56	42,78
2017	1740,00	45,00	22,50
2019	2713,34	72,81	36,41
2021	3735,16	104,43	52,22
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	2390,00	29,50	14,75
2015	2020,00	32,90	16,45
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	18878,13	528,13	264,07
2013	2335,00	26,80	13,40
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	6284,38	159,38	79,69
2022-3	7484,93	207,19	103,60
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	2060,00	52,00	26,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	13421,25	321,25	160,63
2022-2	7437,11	159,38	79,69
2011	0,00	0,00	0,00
2016	2030,00	41,80	20,90

## 25.330.2310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneği olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

## 25.330.2310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.