

## 25.330.2312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.330.2312 (219-1312)</b>
<b>Tanımı</b>	300 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 90 mm genişlemeli
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	30989,00	351,50	175,75
2021	6958,69	114,25	57,13
2013	3567,00	36,40	18,20
2016	3950,00	57,00	28,50
2023-2	43478,13	578,13	289,07
2012	0,00	0,00	0,00
2018	3990,00	70,50	35,25
2019	5057,43	79,66	39,83
2020	5569,16	93,61	46,81
2022-3	18789,19	226,69	113,35
2024	56729,00	954,00	477,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	18736,88	174,38	87,19
2022-1	13061,88	174,38	87,19
2014	3570,00	40,10	20,05
2009	0,00	0,00	0,00
2015	3930,00	44,80	22,40
2011	0,00	0,00	0,00
2017	3380,00	61,50	30,75

## 25.330.2312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneği olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

## 25.330.2312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.