

25.332.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.332.1101 (220-101)

Tanımı 15 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI (ABSORBERLERİ)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	124,00	6,65	3,33
2015	107,00	4,20	2,10
2022-1	503,13	25,63	12,82
2014	106,00	3,75	1,88
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	603,40	25,63	12,82
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	90,55	3,40	1,70
2022-3	611,09	33,31	16,66
2011	0,00	0,00	0,00
2024	1189,25	139,25	69,63
2021	288,96	16,80	8,40
2023-2	784,38	84,38	42,19
2016	109,00	5,35	2,68
2017	99,50	5,80	2,90
2023-1	687,88	51,63	25,82
2020	231,51	13,78	6,89
2019	173,00	11,71	5,86

25.332.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C-80 °C)

25.332.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.