

## 25.332.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.332.1102 (220-102)

**Tanımı** 20 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI (ABSORBERLERİ)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	115,00	5,10	2,55
2015	116,00	5,70	2,85
2017	114,00	7,80	3,90
2022-3	721,70	47,13	23,57
2023-1	815,50	73,00	36,50
2022-1	593,75	36,25	18,13
2024	1422,25	196,00	98,00
2019	199,44	16,58	8,29
2020	266,34	19,48	9,74
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	936,25	118,75	59,38
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	710,83	36,25	18,13
2021	332,34	23,76	11,88
2016	118,00	7,25	3,63
2013	98,70	4,60	2,30
2018	142,00	8,95	4,48

## 25.332.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C-80 °C)

## 25.332.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.