

## 25.332.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.332.1103 (220-103)

**Tanımı** 25 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI (ABSORBERLERİ)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2017	164,00	8,55	4,28
2003	0,00	0,00	0,00
2019	251,98	23,43	11,72
2020	336,06	27,53	13,77
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	419,25	33,59	16,80
2015	130,00	6,25	3,13
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	200,00	9,80	4,90
2023-2	1062,50	168,75	84,38
2013	118,65	5,05	2,53
2022-3	804,73	66,63	33,32
2022-2	789,35	51,25	25,63
2022-1	661,25	51,25	25,63
2014	138,00	5,60	2,80
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	915,75	103,25	51,63
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	163,00	7,95	3,98

## 25.332.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C-80 °C)

## 25.332.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.