

## 25.332.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.332.1105 (220-105)

**Tanımı** 40 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI (ABSORBERLERİ)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	231,00	14,70	7,35
2019	292,99	26,85	13,43
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	158,00	9,30	4,65
2017	190,00	12,80	6,40
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	198,00	11,90	5,95
2007	0,00	0,00	0,00
2021	487,61	38,50	19,25
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	992,95	76,38	38,19
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	975,33	58,75	29,38
2022-1	816,25	58,75	29,38
2003	0,00	0,00	0,00
2014	166,00	8,35	4,18
2023-2	1303,75	193,75	96,88
2011	0,00	0,00	0,00
2020	390,85	31,56	15,78
2013	147,75	7,55	3,78
2023-1	1127,13	118,38	59,19

## 25.332.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C-80 °C)

## 25.332.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.