

## 25.332.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.332.1106 (220-106)

**Tanımı** 50 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI (ABSORBERLERİ)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2018	254,00	14,70	7,35
2004	0,00	0,00	0,00
2017	215,00	12,80	6,40
2019	328,14	33,70	16,85
2016	224,00	11,90	5,95
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	437,11	39,61	19,81
2015	179,00	9,30	4,65
2022-3	1109,25	95,88	47,94
2014	178,00	8,35	4,18
2022-2	1087,13	73,75	36,88
2021	545,20	48,33	24,16
2013	172,35	7,55	3,78
2023-2	1471,25	243,75	121,88
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	911,25	73,75	36,88
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	1263,63	148,63	74,32

## 25.332.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C-80 °C)

## 25.332.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.