

## 25.332.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.332.1107 (220-107)

**Tanımı** 65 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI (ABSORBERLERİ)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-2	1268,56	81,25	40,63
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	189,15	8,85	4,43
2021	635,03	53,24	26,62
2022-1	1062,50	81,25	40,63
2024	2599,75	443,50	221,75
2014	212,00	9,75	4,88
2023-2	1706,25	268,75	134,38
2016	237,00	13,90	6,95
2022-3	1292,94	105,63	52,82
2020	509,06	43,63	21,82
2015	189,00	10,90	5,45
2018	291,00	17,20	8,60
2019	381,90	37,13	18,57
2017	239,00	15,00	7,50
2023-1	1470,00	163,75	81,88

## 25.332.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C-80 °C)

## 25.332.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.