

25.332.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.332.1107 (220-107)

Tanımı 65 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI (ABSORBERLERİ)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	189,15	8,85	4,43
2004	0,00	0,00	0,00
2017	239,00	15,00	7,50
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	291,00	17,20	8,60
2007	0,00	0,00	0,00
2019	381,90	37,13	18,57
2023-2	1706,25	268,75	134,38
2003	0,00	0,00	0,00
2021	635,03	53,24	26,62
2022-2	1268,56	81,25	40,63
2014	212,00	9,75	4,88
2022-3	1292,94	105,63	52,82
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1062,50	81,25	40,63
2020	509,06	43,63	21,82
2015	189,00	10,90	5,45
2016	237,00	13,90	6,95
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1470,00	163,75	81,88

25.332.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C-80 °C)

25.332.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.