

25.332.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.332.1109 (220-109)

Tanımı 100 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI (ABSORBERLERİ)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	320,00	14,00	7,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	270,00	15,70	7,85
2013	275,35	12,65	6,33
2011	0,00	0,00	0,00
2016	338,00	20,00	10,00
2022-1	1378,75	103,75	51,88
2023-2	2211,25	343,75	171,88
2017	340,00	21,50	10,75
2020	702,36	55,71	27,86
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	3368,50	567,25	283,63
2021	876,29	67,98	33,99
2022-3	1677,63	134,88	67,44
2022-2	1646,50	103,75	51,88
2023-1	1906,63	209,13	104,57
2018	414,00	24,70	12,35
2019	526,40	47,40	23,70
2010	0,00	0,00	0,00

25.332.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C-80 °C)

25.332.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.