

25.332.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.332.1110 (220-110)

Tanımı 125 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI (ABSORBERLERİ)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1604,38	129,38	64,69
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	344,70	13,90	6,95
2016	390,00	21,80	10,90
2010	0,00	0,00	0,00
2017	392,00	23,50	11,75
2021	1062,86	84,78	42,39
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	477,00	27,00	13,50
2015	311,00	17,10	8,55
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	1914,13	129,38	64,69
2019	638,71	59,11	29,56
2014	369,00	15,30	7,65
2023-2	3218,13	428,13	214,07
2020	851,93	69,46	34,73
2024	4891,50	706,50	353,25
2022-3	1952,94	168,19	84,10
2023-1	2492,00	260,75	130,38

25.332.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C-80 °C)

25.332.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.