

25.332.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.332.1111 (220-111)

Tanımı 150 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI (ABSORBERLERİ)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2018	608,00	31,80	15,90
2014	473,00	18,10	9,05
2019	811,54	69,39	34,70
2017	500,00	27,70	13,85
2013	404,05	16,40	8,20
2022-1	2051,88	151,88	75,94
2016	498,00	25,70	12,85
2010	0,00	0,00	0,00
2020	1083,45	81,55	40,78
2021	1351,89	99,51	49,76
2011	0,00	0,00	0,00
2015	398,00	20,20	10,10
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	2450,88	151,88	75,94
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	2496,44	197,44	98,72
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	3953,13	503,13	251,57
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	3066,13	306,13	153,07

25.332.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C-80 °C)

25.332.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.